

Karta parametrów funkcjonalnych urządzenia typu Multi Split

Lp		Urządzenie wymagane	Urządzenie oferowane
1	moc chłodnicza jednostki. wew. w warsztacie hydraulicznym (pom. 4.21)	2,0 - 2,5 kW	
2	moc chłodnicza jednostki. wew. w ślusarni (pom. 4.20)	5,0 - 5,3 kW	
3	zasilanie elektryczne	230 V	
4	klasa energetyczna jednostek wewnętrznych	min. A++	
5	klasa energetyczna jednostki zewnętrznej	min. A++	
6	sterowniki	przewodowe	
7	min. ilość dostępnych prędkości wentylatora	4	
8	funkcja samodiagnozy	tak	
9	funkcja inteligentnego odszraniania	tak	
10	funkcja autoczyszczenia	tak	